



enordo

Moduulit

Pari- ja omakotitaloille sopivat moduulit



Lämpötilanpudotus poissaoloajaksi (kotona/poissa).
Toimii lähes kaikissa lämmitysmuodoissa sähköstä kaukolämpöön.
Ohjaus etänä.

Ulkovalojen ohjaus auringonnousun ja -laskun mukaan. Mahdollista sammuttaa valot yöksi, aikaohjauksella.

Vesimittarin luenta yöllä, ennalta määriteltynä aikana, vesivuotojen havaitsemiseen. Hälytys, kun antamasi raja pulssien määrässä ylittyy.

Vesisulkuventtiili veden sulkemiseen poissa olo ajaksi (kotona/poissa). Sulkeminen tapahtuu moottoritoimilaitteella, jolloin paineiskuja ei kohdistu putkistoon ja vesikalusteisiin avattaessa eikä suljettaessa. Valvonta-aika toiminnalla, josta hälytys ajan ylittyessä. Ohjaus etänä.

Lämpötilan mittaus -40°C aina +100°C. Hälytys ala- ja ylärajasta, määriteltävissä erikseen. Hälytys myös anturin rikkoutumisesta tai Johdon katkeamisesta.

Painemittaus esim. käyttövesi- tai lämmönjakolinjaan.. 0- 6bar tai 0- 10bar. Hälytys rajat määriteltävissä erikseen ala- ja ylärajasta.

Autonlämmitys ulkolämpötilan mukaan n. 40 minuutista 2 tuntiin saakka. Annetaan vain lähtöaika esim. viestisovelluksella. Mahdollista ohjata lämmitys päälle/ pois etänä, myös muuna aikana tarvittaessa.

Pari- ja omakotitaloille sopivat moduulit



Palovaroittimet, lämpö joka reagoi lämpötilan noustessa 54 °C asteeseen tai optinen, joka reagoi hieman nopeammin kuin ionisoivat palovaroittimet näkyvään savuun, jota muodostuu kyteivistä paloista. Molempia palovaroittimia voi liittää yhteen langattomasti. Langaton ketju toimii niin, että kun savua tai lämpöä havainnut palovaroitin aloittaa hälytyksen, langattomasti samassa ryhmässä olevat aloittavat huomio piippauksen noin 10sek. kuluttua hälytyksen aloittaneen palovaroittimen hälytyksestä. Tästä huomio piippaus kestää n.30sek. ennen kuin palovaroitin aloittaa täyden hälytyksen. Hälytyksestä siirrettävä ilmoitus.

Kosteuden mittaus 0...100 % RH mittausalueelle. Tarkkuuden ollessa 3 %. Voit asetella ilmoitukset/ hälytykset haluamastasi ylä- ja alarajasta.

Hälytyksien siirtoon langattomasti, yhdellä yksiköllä maksimissaan 10 eri Ilmoitusta/hälytystä.

Kodin huolto muistutin

- palohälyttimen patterin vaihto 1krt/vuosi
- ilmanvaihtokoneen suodattimen vaihto 2krt/vuosi
- nuohoojan tilaus 1krt/vuosi
- rännien puhdistus 2krt/vuosi
- vesimittarin luku 1krt/vuosi
- ilmalämpöpumpun huolto 4krt/vuosi
- maalämpöpumpun huolto 1-2krt/vuosi
- ilma-vesilämpöpumpun huolto 1-2krt/vuosi