



enordo

Moduulit

Yrityskiinteistöille sopivat moduulit



Lämpötilanpudotus poissaolo ajaksi (esim. yöllä ja viikonloppuisin aikaohjauksella). Toimii lähes kaikissa lämmitysmuodoissa sähköstä kaukolämpöön.

Ulkovalojen ohjaus auringonnousun ja -laskun mukaan. Mahdollista sammuttaa valot yöksi, aikaohjauksella.

Vesimittarin luenta yöllä, ennalta määriteltynä aikana, vesivuotojen havaitsemiseen. Hälytys, kun antamasi raja pulssien määrässä ylittyy.

Vesisulkuventtiili veden sulkemiseen poissa oloajaksi (esim. yöllä ja viikonloppuisin aikaohjauksella) Sulkeminen tapahtuu mootoritoimilaitteella, jolloin paineiskuja ei kohdistu putkistoon ja vesikalusteisiin avataessa eikä suljetaessa. Valvonta-aika toiminnalla, josta hälytys ajan ylityessä. Vastaavaa venttiiliä ja ohjausta mahdollisuus käyttää myös paineilman sulkemiseen (esim. yöllä ja viikonloppuisin aikaohjauksella). Tarvittaessa ohjattavissa auki/kiinni etänä aikaohjauksen aikana.

Ilmanvaihtokoneen tehon ohjaus (esim. pienemmälle nopeudelle yöllä ja viikonloppuisin aikaohjauksella, kun ketään ei paikalla)

Paine-ero mitaus puhaltmien toiminnan ja suodatmien likaisuuden valvontaan. Rajat aseteltavissa tapauskohtaisesti.

Lämpötilan mittaus -40°C aina +100°C. Hälytys ala- ja ylärajasta, määriteltävissä erikseen. Hälytys myös anturin rikkoutumisesta tai Johdon katkeamisesta.

Yrityskiinteistöille sopivat moduulit



Painemittaus esim. vedelle tai paineilmalle 0- 10bar.
Hälytys rajat määriteltävissä erikseen ala- ja yläraja.

Palovaroittimet, lämpö joka reagoi lämpötilan noustessa 54° C asteeseen tai optinen, joka reagoi hieman nopeammin kuin ionisoivat palovaroittimet näkyvään savuun, jota muodostuu kyteivistä paloista. Molempia palovaroittimia voi liittää yhteen langattomasti. Langaton ketju toimii niin, että kun savua tai lämpöä havainnut palovaroitin aloittaa hälytyksen, langattomasti samassa ryhmässä olevat aloittavat huomio piippauksen noin 10sek. kuluttua hälytyksen aloittaneen palovaroittimen hälytyksestä. Tästä huomio piippaus kestää n.30sek. ennen kuin palovaroitin aloittaa täyden hälytyksen. Hälytyksestä siirrettävä ilmoitus.

Kosteuden mittaus 0...100 % RH mittausalueelle. Tarkkuuden ollessa 3 %.
Voit asetella ilmoitukset/ hälytykset haluamastasi ylä- ja alarajasta.

Hälytyksien siirtoon langattomasti, yhdellä yksiköllä maksimissaan 10 eri Ilmoitusta/hälytystä.

